

一般競争入札に関する公告

次の通り一般競争入札に付します

令和3年2月3日水曜日

社会福祉法人^{恩賜}財団^{財団}済生会支部福岡県済生会
介護老人保健施設 済生会くれたけ荘
施設長 小柳信洋

1. 競争入札に付する事項

- (1) 対象工事
簡易陰圧装置設置工事
- (2) 工事概要
簡易陰圧装置の設置
- (3) 工事期間・納品期限
令和3年3月10日まで
- (4) 工事場所
社会福祉法人^{恩賜}財団^{財団}済生会支部福岡県済生会 介護老人保健施設 済生会くれたけ荘
(以下、当施設という)

2. 参加者資格について

- (1) 北九州市の入札参加資格を有する事業者
- (2) 本店又は主たる営業所が北九州市内にある事
- (3) 直近3年以内に他の医療機関において指名停止等の処分を受けていないこと。
- (4) 次に掲げる競争入札に参加することができない者に該当しないこと。
 - ① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
- (5) 次のいずれにも該当しないこと
 - ① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
 - ② 暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者
 - ③ 次の各号に該当する事実があった後2年を経過していない者
(これは代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ)
 - (ア) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
 - (イ) 交渉権者が契約を結ぶこと又は履行することを妨げた者
 - (ウ) 監督又は検査の実施に当たり職員及び職員が委託した者の職務の執行を妨げた者

- (エ) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
- (オ) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
- (カ) 前各号に類する行為を行った者
- (キ) 当該入札要項書を受領していない者

3. 入札方法、入札参加希望者の申込み等

- (1) 仕様書の交付期間及び交付場所
 - ① 期間 ;令和3年2月15日月曜日まで
 - ② 場所 ;施設ホームページより各自ダウンロード
 - ③ 入札説明 ;随時1(4)にて行う
- (2) 担当者 ;事務課 杉田佳史 TEL 093-653-1121 FAX 093-653-1131
E-mail;y.sugita@saiseikai-kuretakesou.jp
- (3) 入札方法;郵便による入札
- (4) 書類の提出
 - ① 郵送する書類;入札書を含む書類
 - ② 期限 ;令和3年2月17日水曜日 15:00
- (5) 入札（開札）日時
 - ① 令和3年2月18日木曜日 16:00～

4. その他

- (1) 入札保証金 ... 免除とする
- (2) 契約履行保証 ... 免除とする
- (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- (4) 第一交渉権者の決定方法
最低価格をもって申し込みをした者を落札者とする。ただし、見積額が予定価格の制限の範囲内にある場合に限る。
- (5) 契約手続き前の交渉の有無 有
- (6) 契約書作成の要否 ... 要

以上

《製品仕様書》

- ・ 216m³ (W6m x D6m x H2.5m) の部屋を 1 台で使用できる能力を有する装置
- ・ ダクト工事後、連結するだけで使用できるもの
- ・ 室内への給気、外部への排気は HEPA フィルターでろ過するもの

《製品概要》	参考型番 PEU-20
能力	216m ³ (W6m x D6m x H2.5m) の部屋をカバーできる物---1 台
集塵効率	0.3μm 粒子にて 99.99%以上
集塵要素	メインフィルター：HEPA フィルター プレフィルター：不織布フィルター
給気風量	10～16m ³ /min
排気風量	3～4m ³ /min
騒音	高速運転：49dBA 以下
電源	AC100V
《工事概要》	空調換気ダクト設備工事
	塩ビ 150φダクト外 150A 3m, 支持金具, 接合材
	アルミ製深型フード 150φ 1個
	ダクト工事, ダイヤモンドカッター工事, レントゲン検査
	他 雑処理

